



Zmena znamienkovej konvencie pri výpočte odchýlok

Jesenná konferencia SPX 2018

Grand hotel Permon



www.okte.sk



Úvod

OBSAH

- 1. EB GL**
- 2. Verejná konzultácia**
- 3. Dopady na legislatívu**
- 4. Zmeny v systémoch OKTE**



EB GL

EB GL - NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave

Článok 18 - **Podmienky zabezpečovania regulácie.**

Bod 6 definuje, čo musia obsahovať podmienky pre subjekty zúčtovania.



Znamienko odchýlky podľa EB GL

Článok 54, bod 6. EB GL definuje:

Odchýlka musí vyjadrovať veľkosť a smer transakcie zúčtovania medzi subjektom zúčtovania a zúčtovateľom odchýlok; odchýlka môže byť vyjadrená buď:

- a) záporným znamienkom označujúcim nedostatok subjektu zúčtovania;
- b) kladným znamienkom označujúcim prebytok subjektu zúčtovania.



Platba za odchýlku podľa EB GL

Platba za odchýlku		
	Kladná cena odchýlky	Záporná cena odchýlky
Kladná odchýlka	Platba zúčtovateľa odchýlok subjektu zúčtovania	Platba subjektu zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok
Záporná odchýlka	Platba subjektu zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok	Platba zúčtovateľa odchýlok subjektu zúčtovania



Znamienková notácia do 31.12.2018



- Kladná odchýlka = nedostatok elektriny v sústave
 - SZ odobral viac elektriny ako si pôvodne zmluvne obstaral
 - SZ dodal menej elektriny ako si pôvodne zmluvne dohodol
- Záporná odchýlka = prebytok elektriny v sústave
 - SZ odobral menej elektriny ako si pôvodne zmluvne obstaral
 - SZ dodal viac elektriny ako si pôvodne zmluvne dohodol
- Kladná RE reguluje kladnú odchýlku
 - dodanie elektriny do sústavy na pokyn dispečera SEPS
- Záporná RE reguluje zápornú odchýlku
 - odobratie elektriny zo sústavy na pokyn dispečera SEPS

Znamienková notácia od 1.1.2019



- Záporná odchýlka = nedostatok elektriny v sústave
 - SZ odobral viac elektriny ako si pôvodne zmluvne obstaral
 - SZ dodal menej elektriny ako si pôvodne zmluvne dohodol
- Kladná odchýlka = prebytok elektriny v sústave
 - SZ odobral menej elektriny ako si pôvodne zmluvne obstaral
 - SZ dodal viac elektriny ako si pôvodne zmluvne dohodol
- Kladná RE reguluje zápornú odchýlku
 - dodanie elektriny do sústavy na pokyn dispečera SEPS
- Záporná RE reguluje kladnú odchýlku
 - odobratie elektriny zo sústavy na pokyn dispečera SEPS

Dopady na legislatívu – Pravidlá trhu

V Pravidlách trhu bude potrebné kvôli súladu s EB GL zmeniť znenie niektorých odsekov v §§17, 20, 34 a pre zúčtovanie rozdielov v prílohe č. 8.



Dopady na legislatívu – Prevádzkový poriadok OKTE

Zmeny budú najmä v kapitolách 1.3.1.4, 3.3.4, 3.3.4.3, 3.4, 3.15.1, 3.17 a v prílohe č.3. Pre znamienkovú konvenciu pri zúčtovaní rozdielov v kapitolách 3.11 a 3.15.2.



Rozsah zmien

- Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok
- Zúčtovanie podielov na nákladoch na regulačnú elektrinu (PRE)
- Vyhodnotenie a zúčtovanie rozdielov
- Prílohy k faktúram
- Zmluva
- Technická špecifikácia externých rozhraní



Zmeny v systémoch OKTE

- **ISZO** – vyhodnotenia do 31.12.2018 остану по старом, vyhodnotenia od 1.1.2019 по novom;
- **ISOM** –pre vyhodnotenia, ktoré sa fakturačne viažu na obdobie od 1.1.2019;
- **Fakturačný systém** – zmena príloh k faktúram;

Plánovaný termín nasadenia zmien – 18.12.2019



Znamienko pri zúčtovaní rozdielov

Zjednotenie znamienok pri zúčtovaní rozdielov so zúčtovaním odchýlok:

- kladné znamienko ak vznikne prebytok v sústave – odpočet je menší ako nominácia;
- záporné znamienko ak vznikne nedostatok v sústave - odpočet je väčší ako nominácia.



Platba za PRE a zúčtovanie rozdielov

Otočenie znamienok pri platbách za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu a pri platbách za zúčtovanie rozdielov

- Kladná hodnota = platba OKTE
- Záporná hodnota = platba subjektu zúčtovania



Zmeny v excelových súboroch



odchýlka SZ



systemová
odchýlka



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Ing. Peter Čulen

Referent - odchýlky

OKTE, a.s.

Mlynské nivy 48 • 821 09 Bratislava

e-mail: peter.culen@okte.sk